


TITOLO DEL DOCUMENTO <b>CERTIFICATO RESTITUIBILITA'</b>	Codice <b>PTPISLL04MOD03</b>	Data 07/12/2012	n. rev. 1
--	---------------------------------	--------------------	--------------

li, 21 agosto 2014

FAX 0571 1979039

FAX 055 8326742

Spett. le Ditta **GEA Srl**  
Via Giusti, 6  
EMPOLI (FI)Al **COMUNE DI PELAGO**  
Ufficio Lavori Pubblici  
c.a. Geom. Alberto Romolini

Azienda Sanitaria Firenze



**OGGETTO:** Piano di lavoro ai sensi dell'art. 256 del D. Lgs 81/08 per la rimozione e smaltimento della pavimentazione in vinil - amianto (linoleum) posta in vari locali presso la Scuola Materna San Francesco, ubicata in Via Bettini, 64 - Loc. S.Francesco - PELAGO (FI)  
Committente: COMUNE DI PELAGO.

**RESTITUIBILITÀ DEI LOCALI.**

In riferimento alla bonifica di cui all'oggetto, si prende atto dei risultati delle analisi eseguite dal Laboratorio LORICA Srl di Scandicci (FI), con la tecnica in microscopia elettronica a scansione (SEM) e identificazione mediante elaborazione di Spettri a Dispersione di Energia EDS, su n. 7 membrane di cui ai codici di campionamento n. C1(1462014), C2(1472014), C3(1482014), C4(1492014), C5(1502014), C6(1512014), C7(1522014) del 12/08/2014, utilizzate per il campionamento di fibre di amianto aerodisperse, a conclusione dei lavori di bonifica dell'amianto all'interno dei locali della Scuola dell'Infanzia S.Francesco, sita in Via Bettini, 64 - Loc. S.Francesco - PELAGO (FI).

Si attesta, ai sensi del punto 6 del Decreto del Ministro della Sanità 6 settembre 1994, che:

- è stata eseguita, nelle aree ove è stata compiuta la bonifica, valutazione della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse mediante l'uso di microscopia elettronica in scansione;
- è presente in tali aree una concentrazione media di fibre d'amianto aerodisperse non superiore al limite di 2 ff/l, valore indicato nel Decreto citato per la restituibilità di ambienti bonificati.

**Pertanto l'area può essere rioccupata con sicurezza, per quanto riguarda l'esposizione ad amianto.**

Il Responsabile U.F.C. P.I.S.L.L.  
Setting Sud/Est  
Ing. Mauro Giannelli

Il Referente del Gruppo Amianto  
Setting SUD - EST  
Dott.ssa Donatella Pagni

*Donatella Pagni*

U.F. Prevenzione igiene  
e sicurezza luoghi di lavoro  
Zona Distretto sud est  
50126 Firenze  
Via Chiantiglana 37  
Telefono 055 6534704-25  
Fax 055 6532383  
50063 Figline Valdarno  
Via da Verrazzano 2  
Telefono 055 9508260  
Fax 055 9508329  
E-mail: pislisudest  
@asf.toscana.it